



LEGENDA NN inštalácií:

Inštalácia

- Vvedenie CYKY-J/O pod omietkou na pevno (v podlahe/strope/na povrchu v trubkách), v a na horľavom materiáli a použiť vodiče odolné voči šíreniu plameňa, krabice KI, prístroje na tepelnoizolačnej podložke
- Označenie elektrického zariadenia, vývodu:
 - ... prvé číslo označuje č. ističa vývodu
 - ... druhé číslo označuje poradie el. prístroja na uvedenom vývode
- Svetidlo núdzové
- Svetidlo priemyselné žiarivkové 2x36W, min IP65
- Svetidlo okrúhle so senzorom pohybu 230V
- Vypínač č. 1
- Zásuvka jednonásobná IP20 230V/16A
- HR - Hlavný rozvádzač
- RK - Rozvádzač technológia kotolne

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA - 3+N+PE-50Hz 230/400V - TN-S
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí, A.2 Zábranami alebo krytmi, B.2 Prekážkami, B.3 Umiestnením mimo dosah
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

LEGENDA MIESTNOSTÍ:					
č.m.	NÁZOV MIESTNOSTI PŮVODNÝ STAV	NÁZOV MIESTNOSTI NOVÝ STAV	plocha(m2)	podlaha	
001.	SCHODISKO		12,40		PONECHAŤ EXISTUJÚCU BEZ ZMENY
002.	CHODBA		20,03		
003.	ELEKTROROZVODNÁ		10,14		
004.	SKLAD CO		35,74		
005.	STROJOVNÁ VZT		50,01		
006.	SKLAD		14,06		
007.	KOTOLŇA		45,51		
008.	UHOLŇA	30,71 m2	22,50		
008-1.	MIEŠADLO		7,68		
008-2.	CHODBA		36,28		
009.	UHOLŇA		6,20		
010.	CHODBA		10,69		
011.	SKLAD				

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE - OBVODOVÉ MURIVO Z "CDM 100", hr.: 375mm
- MURIVO Z TVAROVIEK NAPR. "Ytong P2-350 PDK" hr.375 mm , NA LEP

SADA ČÍSLO:

±0,000 = 98,90 m.n.m.

PROJEKT V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Vypracoval:	ing.arch. Sobčák Jozef	
Kontroloval:	ing.arch. Sobčák Jozef	
Zodp. projektant:	ing.arch. Sobčák Jozef	

Názov stavby:	Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO	
Investor:	Obec Papradno, Papradno č. 315, 018 13	
Miesto stavby:	OBEK PAPRADNO č.p. 1746/3	
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie	Profesia: KONŠTRUKCIE
Autor:	ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum: 02/2019
Zodp. projektant:	ing.arch. Sobčák Jozef	Mierka: 1:100
Stavebný objekt:	SO 01 - KULTÚRNY DOM - KOTOLŇA	Zakázka: 24-02_2015
Názov výkresu:	PŮDORYS 1.PP	Číslo výkresu: 02